



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-21669

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Датчики давления взрывозащищенные МИДА-13П-Ех
с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1281

Изготовитель (поставщик): ЗАО "МИДАУС" (432700), г. Ульяновск,
ул. Гагарина, 34).


Основание выдачи разрешения: Заключение ИСЦ ВЭ № 891/Р-2006
от 27.04.2006 г. (рег. № 13-01-ТУ-00179-2006).

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 19.07.2009

Дата выдачи 19.07.2006


Руководитель
К.Б. Пуликовский

11 011163